Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku

Kłobuck, dnia 18.06.2026 r.
NS-HK.903.143.2026

DECYZJA

Na podstawie art. 4 pkt 1, art. 37ax ust. 3 pkt 4 ustawy 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416 ze zm.), art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2024 r. poz. 757 ze zm.), art. 104 § 1, art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2025, poz. 1675 ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku po zapoznaniu się z wynikiem badań mikrobiologicznych próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej do analiz laboratoryjnych w dniu 15.06.2026 r. (data wydania cząstkowego sprawozdania 18.06.2026 r., data wpływu do PPIS w Kłobucku dn. 18.06.2026 r.) z wodociągu sieciowego Truskolasy w punkcie:

- Zbiornik wody pitnej (prawy), ul. Słowackiego, 42-134 Truskolasy (dz. nr 449/1)

zarządza:

1. **Natychmiastowe wprowadzenie ZAKAZU SPOŻYWANIA wody pochodzącej z wodociągu publicznego w Truskolasach. Woda nadaje się JEDYNIE do spłukiwania toalet.**
2. **Natychmiastowe podjęcie działań zmierzających do doprowadzenia jakości wody do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami.**
3. **Poinformowanie osób korzystających z wody z powyższego ujęcia o braku przydatności do spożycia.**
4. **Zapewnienie ludności wody do spożycia o odpowiedniej jakości.**
5. **Decyzji w punktach 1-4 nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.**

Do wykonania niniejszej decyzji zobowiązana jest strona:
Wójt Gminy Wręczyca Wielka

Uzasadnienie

W dniu 15.05.2026 r. została pobrana próbka wody do badań laboratoryjnych w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadzonej przez Urząd Gminy Wręczyca Wielka, w następującym punkcie:

- Zbiornik wody pitnej (prawy), ul. Słowackiego, 42-134 Truskolasy (dz. nr 449/1)

Badania ujęte w cząstkowym sprawozdaniu sporządzonym na podstawie zlecenia nr W/0/01/2026/1584, wykonane w ramach kontroli wewnętrznej przez akredytowane laboratorium: GBA POLSKA Sp. z o.o., ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa (AB1095), wykazały obecność bakterii grupy coli w liczbie 55 jtk/100 ml, tym samym woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1 części C tabela 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
Zgodnie z treścią wskazanych przepisów wartość parametryczna dla bakterii grupy coli wynosi 0 jtk/100 ml. Powyżej tej wartości woda jest nieprzydatna do spożycia przez ludzi i może być wykorzystana wyłącznie do celów porządkowych.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kłobucku
ul. Staszica 28 | 42-100 Kłobuck
+48 343172260
psse.klobuck@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-93675-79736-TEWBA-15

Wykonanie ww. nakazu jest niezbędne w celu ochrony zdrowia ludzkiego. Z uwagi na to, że zachodzi konieczność ochrony zdrowia i życia ludzi, które zostało zagrożone nieodpowiednią jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, decyzji na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Zobowiązany w razie wykonania decyzji winien powiadomić o tym fakcie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku, ul. Staszica 28.

Zgodnie z art. 10 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) z uwagi na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego odstąpiono od wydania zawiadomienia.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Edyta Porębińska
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kłobucku
/dokument podpisany elektronicznie/
18.06.2026 r.

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Wręczyca Wielka

Do wiadomości:
2. NS-HK HŻ – w m.
3. aa – D.D.